



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности

Отдел надзорной деятельности по Кировскому району г. Ярославля

г. Ярославль
(место составления акта)

«14» ноября 2013 г.
(дата составления акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 166

«14» ноября 2013 года по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 22
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Кировского района г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «11» ноября 2013 года № 165 была проведена проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики.
Продолжительность проверки: в период с 13 час. 00 мин. «14» ноября 2013 года по 14 час. 00 мин. «14» ноября 2013 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Кировскому району г. Ярославля.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Директор Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики Головлев Михаил Алексеевич (копия распоряжения направлена 11.11.2013 года в 14 час. 49 мин. по факсу 4(4852)72-54-24 (факс на автомате); директор Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики Головлев Михаил Алексеевич ознакомлен с распоряжением под роспись 11.11.2013 года в 16 час. 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Кировского района г. Ярославля по пожарному надзору Шилов Сергей Владимирович.

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики Головлев Михаил Алексеевич.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Образовательное учреждение расположено в одном здании.

Здание трехэтажное, 3-й степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Освещение естественное (через оконные проемы) и искусственное (электроосветительное оборудование). Помещения электрифицированы, отопление центральное водяное. Помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа. Максимальное количество людей в здании 750 человек. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно расчета. Объект обеспечен внутренним противопожарным водопроводом (ПК-13 шт.) Общая площадь помещений составляет 5105 кв.м.

В ходе проведения проверки установлено: пункт №1 предписания № 172/1/1-2 от 08 октября 2012 года вступает в силу с 13 июля 2014 года.

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается |
|-------|---|--|---|
| | | | |

| | | нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | ответственность за совершение нарушений |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор
Кировского района г. Ярославля
по пожарному надзору Шилов С. В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«14» ноября 20 13 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики Головлев Михаил Алексеевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» ноября 20 13 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)